

Wyjaśnienia nr 7
Wszyscy uczestnicy postępowania

„ Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów, Wysogotówek Gm. Kotlin „

W związku z otrzymanym w dniu 19 lipca 2016 r. zapytaniem w formie e-maila, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 poz. 2164 z póź. zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , zwanej dalej SIWZ.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający ze względu na unifikację zamówienia uwzględni tylko i wyłącznie zastosowanie zbiorników z polimerobetonu na przepompowniach sieciowych ?

Odpowiedź

Wskazane jest zastosowanie na przepompowniach sieciowych zbiorników z polimerobetonu.

Wójt
/-/ Mirosław Paterczyk