

GMINA KOTLIN
271.03.2012

Kotlin , dnia 18 czerwca 2012 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dot. odpowiedzi na zestaw pytań nr 2, które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu na :

"Przebudowa drogi gminnej Wola Książęca – Poniatówka na odcinku 540 m "

W związku z otrzymanym w dniu 15 czerwca 2012 r. Waszym zapytaniem, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , zwanej dalej SIWZ.

Pytanie nr 1

Warstwa wiążąca ścieralna ST D.05.03.05b, D.05.03.05a – przedstawione w ST D.05.03.05B oraz D.05.03.05a, wymagania dla mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę wiążącą oraz ścieralną SA oparte o normę PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. W ramach tego prosimy o możliwość zaprojektowania oraz badań i kontroli mieszanki na warstwę wiążącą oraz ścieralną zgodnie z normą PN-EN-13108-1 (AC) oraz PN-EN-13108-21 (ZKP) , oraz dostosowanie do „ Wymagań Technicznych WT-2. Nawierzchnie asfaltowe 2010 i Wymagań Technicznych WT-1 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych „

Zastosowanie wyżej wymienionych norm pozwoli na wydanie deklaracji zgodności na MMA (wyrób budowlany) ze znakiem CE, co jest wymogiem prawa budowlanego.

Odpowiedź:

Wyraża się zgodę na zaprojektowanie oraz badania i kontrolę mieszanki na warstwę wiążącą oraz ścieralną zgodnie z normą PN-EN-13108-1 (AC) oraz PN-EN-13108-21 (ZKP), oraz dostosowanie do „ Wymagań Technicznych WT-2. Nawierzchnie asfaltowe 2010 „ i „ Wymagań Technicznych WT-1 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych.

Jednocześnie informuje się , że wniosek Wasz o wyjaśnienie w/w treści wpłynął do Urzędu Gminy w formie faksu w dniu 15 czerwca 2012 r. , tym samym nie zachowany został termin określony w art. 38 ust. 1, pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ upłynął w dniu 11 czerwca 2012 r.

Wójt

/-/ Mirosław Paterczyk