



Kotlin, dnia 06.11.2013 r.

GMINA KOTLIN
ZP.271.11.2013

Wszyscy uczestnicy postępowania

**Dot. odpowiedzi na zestaw pytań nr 1, które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu na :
„ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Książęca gm. Kotlin
– dokończenie budowy „**

W związku z otrzymanym w dniu 30 października 2013 r. Waszym zapytaniem, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Dz. U. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 1.

Inwestor w projekcie wykonawczym oraz STWiOR poinformował o konieczności rozbudowy istniejącego już systemu monitoringu pompowni ścieków, czym narusza zasadę uczciwej konkurencji oraz Prawo zamówień Publicznych , w zakresie:

a)

w myśl art. 29 i 30 Ustawy Pzp w ramach uczciwej konkurencji Inwestor powinien dopuścić zastosowanie równolegle odrębnego systemu monitoringu i wizualizacji dla nowo budowanych przepompowni ścieków, w przeciwnym wypadku oczywiste jest, że najkorzystniejszą ofertą w zakresie dostawy pompowni będzie oferta firmy, która dostarczyła już Inwestorowi system monitoringu i jest jednocześnie Producentem/Oferentem pompowni ścieków. Funkcjonujący system monitoringu jest własnością konkretnego Producenta, będącego jednocześnie Producentem/Oferentem pompowni, co narusza zasady uczciwej konkurencji poprzez ograniczony dostęp dla innych Producentów / Oferentów w powyższym postępowaniu przetargowym.

b)

jeżeli Inwestor nie pozwoli na działanie dwóch równorzędnych systemów monitoringu wg uzasadnienia jak wyżej, to wpięcie do istniejącego systemu monitoringu nowych realizowanych pompowni, w myśl art. 29 i 30 Ustawy Pzp, powinno być wyłączone z przetargu, ze względu na zasadę uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców wg uzasadnienia jak wyżej, a potencjalny Wykonawca powinien jedynie dostosować szafy sterownicze do wymagań zawartych w projekcie budowlanym oraz SIWZ bez konieczności podłączania ich do istniejącego systemu monitoringu konkretnego i jedyne Producenta.

Odpowiedź :

Nowo budowane przepompownie ścieków należy włączyć w istniejący już system monitoringu.

Wójt
/-/ Mirosław Paterczyk